

Разработка-производство -продажа

СпецПласт-М ооо

специальные пластмассы и аддитивы

Москва, 111394, Мартовская 36, т 495 3024002 т 495 7309557 spezplastm@mail.ru

Генеральный директор

ООО «Спецпласт М»

Криваткин А.М.



Заключение

№1-03 от «10» марта 2016 г.

Наименование продукции:

Система защитного покрытия грунт-эмаль эпоксидная TAIKOR Top 490 (1-2 слоя), нанесенных на бетонное или стальное основание, согласно инструкции по эксплуатации. Образцы предоставлены заказчиком в количестве 2 ед.

Наименование организации заказчика: «ТехноНИКОЛЬ – Строительные системы», г. Москва ул. Гиляровского, д. 47, стр. 5.

Испытательное оборудование: круг ЛКИ-3, электроизмерительное оборудование по ГОСТ 6433.2


Условия проведения испытаний: Температура в помещении +22 °С, Атмосферное давление 101,8 кПа, влажность 69%.

Дата проведения испытаний 03.03-10.03.2016

Образец	Маркировка заказчика	Результат Испытания на круге ЛКИ-3	Результат Испытания удельного поверхностного сопротивления
1.	TAIKOR Top 490	Не образует искр на каменном круге при скорости вращения 1200-2500 об/мин.	$1,05 \cdot 10^{14}$ Ом

Заключение: Испытанное защитное покрытие грунт-эмали эпоксидной TAIKOR Top 490 успешно прошло испытания в соответствии с п.11.3 «Полы, технические требования и правила проектирования, устройства, приемки, эксплуатации и ремонта» и соответствуют определению «Безыскровые полы» описанному приложением Б «СП 29.13330.2011 Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88».

Руководитель испытательной лаборатории ООО «Спецпласт М»

 Сакуненко Ю.И.